



На основу члана 70 Закона о јавним набавкама (Сл.гл. РС број 116/08)

**РАДИОДИФУЗНА УСТАНОВА
РАДИО ТЕЛЕВИЗИЈА СРБИЈЕ
Београд, Таковска 10**

објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ О ИЗБОРУ НАЈПОВОЉНИЈЕ ПОНУДЕ

Врста поступка: **преговарачки поступак**
без објављивања јавног позива на основу члана 24. став 1. тачка 7а
ЈН бр. Р-1/13

- 1) **Подаци о наручиоцу:** Радиодифузна установа Радио Телевизија Србије, Таковска бр. 10, Београд
- 2) **Врста предмета јавне набавке:** радови
- 3) **Предмет јавне набавке:** ДОДАТНИ РАДОВИ – Испорука, шемирање и обележавање разводног ормана аутоматике са потребном опремом за управљање клима комора К-1 и К-2
- 4) **Подаци о изабраној понуди:** „АКТИНГ д.о.о“ 11 070 Нови Београд Јурија Гагарина 153/32
- 5) **Основ за примену преговарачког поступка без објављивања јавног позива у складу са чланом 24. Закона о јавним набавкама:**

Постојање разлога који су предвиђени чланом 24. став 1. тачка 3. Закона а повезани су са заштитом искључивих права да набавку може испунити само одређени понуђач .

Образложење:

У складу са чланом 24. став 1. тачка 7а. Закона предвиђено је да наручилац може спроводити преговарачки поступак без објављивања јавног позива у случају додатних услуга или радова који нису били укључени у првобитни пројекат или у прву јавну набавку, а који су због непредвиђених околности постали неопходни за извршење уговора о јавној набавци, под условом да се уговор закључи са првобитним пружаоцем услуга, односно извођачем радова и да укупна вредност свих додатних услуга или радова није већа од 25% од укупне вредности првобитно закљученог уговора као и да

а) су такве додатне услуге или радови не могу раздвајати, у техничком или економском погледу, од прве јавне набавке, а да се при томе не проузрокују несразмерно велике техничке теškoће или несразмерно велики трошкови за наручиоца

Предмет ове набавке су додатни радови који обухватају испоруку, шемирање и обележавање разводног ормана са потребном опремом за аутоматско управљање клима комора К-1 и К-2.

Образложење: На основу Главног пројекта електро радова било је предвиђено смештање управљачке и енергетске опреме клима комора К-1 и К-2 у оквиру ГРО машинске сале А. Након испоруке управљачке опреме произвођача Siemens, констатовано је да исту није могуће сместити у оквиру главног разводног ормана

машинске сале А, па је новим пројектним решењем дефинисано да се енергетски део (главни напојни кабл, главни прекидачи, осигурачи) сместе у оквиру постојеће ГРО машинске сале А, а да се за аутоматско управљање клима комора К-1 и К-2 предвиди засебан РО у коме би била смештена опрема за напајање (контактори, релеји, склопке, аутоматски осигурачи, моторно заштитни прекидачи) и за аутоматско управљање и контролу рада наведених система (програмибилни контролери RWX62.7032).